

整備明細報告書

作業内容 発電機中古車整備

機種 DCA-125ESK-3781099

作業場所 弊社米本工場


施工者 株式会社 SKY

整備明細報告書

御中



株式会社 SKY 統括営業部
〒276-0023
千葉県八千代市勝田台1-7
TEL 047-485-8881
FAX 050-3730-0426



ご依頼の件、下記のとおり修理致しましたので御報告致します。

記

修理件名	機種 DCA-125ESK-3781099	アワメーター 5365	hr hr
整備内容	① エンジンオイル、エレメント交換 ② 燃料フィルター交換 ③ ファンベルト交換 ④ エアクリーナーエレメント交換 ⑤ 給油キャップ交換 ⑥ バッテリー交換 ⑦ ネームはがし		
その他	社内検査結果： 良 修理場所：弊社八千代ヤード		

部 品 明 細



株式会社 SKY 統括営業部
〒276-0023
千葉県八千代市勝田台1-1-1
TEL 047-485-8881



御中

品名	品番	数量	備考
① エンジンオイル	15w40	20 L	交換時期 250Hr エンジンオイルエレメント 交換時期 250Hr FUELエレメント 交換時期 500Hr エアエレメント 交換時期 1000Hr
② バッテリー	120E41R	2 個	
③ スペアキー		1 個	
④ サイトカバートアキー	R200	2 個	
機種	機種	アワメーター	
	DCA-125ESK-3781099	5365	hr

内 容 : 全オイル及びエレメント交換

エアクリーナー



エンジンオイル及びエレメント



燃料フィルター



内 容 : ファンベルト交換



内 容 : 給油口キャップ交換



内 容 : バッテリー交換

